

分電盤 絶縁抵抗測定

HIOKI

目次

写真 / 図面測定

1 / 3

写真 / 図面測定画像

3 / 3

写真 / 図面測定

日付	時間	タイトル
2018-09-14	14:23:17	分電盤

測定場所	測定者	立会人
分電盤		

1. 測定結果

No.	日付	時間	測定値		ファンクション	モード	ステータス	フィルタ	機器名	コメント
1	2018-09-14	14:20:46	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
2	2018-09-14	14:20:05	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
3	2018-09-14	14:20:51	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
4	2018-09-14	14:21:01	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
5	2018-09-14	14:21:02	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
6	2018-09-14	14:21:04	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
7	2018-09-14	14:21:09	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
8	2018-09-14	14:21:10	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
9	2018-09-14	14:21:12	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
10	2018-09-14	14:21:16	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
11	2018-09-14	14:21:18	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
12	2018-09-14	14:21:20	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
13	2018-09-14	14:21:22	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
14	2018-09-14	14:21:24	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
15	2018-09-14	14:22:59	0.40	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
16	2018-09-14	14:21:45	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
17	2018-09-14	14:21:47	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	
18	2018-09-14	14:21:48	> 50.0	M			250V RANGE		IR4054#000000015	

測定値・写真



写真 / 図面測定画像

日付	時間	タイトル
2018-09-14	14:23:17	分電盤

1. 写真 / 図面測定画像

